



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0100.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Oprawy do oświetlenia awaryjnego PRIMOS II LED, PRIMOS CLA LED, PRIMOS SGN LED o wymiarach 160x354x53 mm**

Zawierający / containing: PC, ABS i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym w budynkach opieki zdrowotnej, obiektach oświatowo-wychowawczych, w budynkach mieszkalnych, w zakładach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego, spożywczego, w chłodniach

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Wytwórca / producer:

HYBRYD Sp z o.o.
44-120 Pyskowice
ul. Sikorskiego 28

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

HYBRYD Sp z o.o.
44-120 Pyskowice
ul. Sikorskiego 28

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.06.01 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.06.01 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 1 czerwca 2023

The date of issue of the certificate: 1st June 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB