

**CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE
 OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ**
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
 FOR FIRE PROTECTION
 NATIONAL RESEARCH INSTITUTE



AC 063



Jednostka
 Certyfikująca
 tel: +48 22 789 11 11
 fax: +48 22 789 11 10



AB 059
 AB 060
 AB 207
 AB 1280

Zespół Laboratoriów
 Technicznego Wyposażenia
 Straży Pożarnej
 i Technicznych
 Zabezpieczeń
 Przeciwpożarowych
 tel: +48 22 769 33 11

Zespół Laboratoriów
 Badań Chemicznych
 i Pożarowych
 tel: +48 22 769 32 52

Zespół Laboratoriów
 Sygnalizacji Alarmu
 Pożaru
 i Automatyki Pożarniczej
 tel: +48 22 769 32 24

Zespół Laboratoriów
 Procesów Spalania
 i Wybuchowości
 tel: +48 22 769 32 18

Zakład Aprobat
 Technicznych
 tel: +48 22 769 33 80

LAUREAT KONKURSU



Józefów, dnia 02.01.2013 r.

DC/0680/3858/ **32** /2012
 (L.dz. 6117)

Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

Dotyczy: zmian w oprawach oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.11.2012 r. Jednostka Certyfikująca (DC) w porozumieniu z Zespołem Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) informuje, iż wprowadzona zmiana polegająca na umieszczeniu w oprawie oświetlenia awaryjnego termostatu typu H-323 do pracy w niskich temperaturach, nie niesie za sobą konieczności przeprowadzenia badań uzupełniających wyrobu.

Niniejszym CNBOP-PIB akceptuje wprowadzenie ww. zmiany w wyrobach dla których firma Hybryd Sp. z o.o. uzyskała świadectwa dopuszczenia – dot. dopuszczeń nr 1116/2011, 1117/2011, 1195/2012, 1196/2012, 1201/2012, 1206/2012, 1223/2012, 1231/2012, 1240/2012, 1252/2012, 1263/2012, 1300/2012, 1311/2012, 1402/2012.

Dokumentacja zmian dostarczona przez Państwa firmę zostanie dołączona do dokumentacji procesów o nr jw.

Z-ca Dyrektora
 ds. certyfikacji i akredytacji
 z poważaniem
[Signature]
 mgr Brygida...

Otrzymują:
 1. DC KT-3
 2. BA CNBOP-PIB